



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,
факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 497-084, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение Надзорной деятельности Смирныховского района
694350 пгт. Смирных, ул. Ленина 42, тел. (факс) 8 (42452) 42059

Предписание № 22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Буюклы МО ГО «Смирныховский»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника ТО НД Смирныховского района майора вв.
службы Толстикова Владимира Валерьевич № 22 от 08 ноября 2016 года, ст. 6 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени:

"05" декабря 2016 г. с 12 час 00мин. до 13 час. 00 мин.

"07" декабря 2016 г. с 14 час 00мин. до 15 час. 00 мин.

По адресу: с. Буюклы ул. Школьная д. 14

Продолжительность: 2 дня, 2 час. 00 минут

проведена проверка:

ВрИО главного государственного инспектора Смирныховского района по пожарному надзору
Толстикова Владимира Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: и.о. директор МБОУ СОШ с. Буюклы Кашминой Еленой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери чердачных помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30 (двери выполнены из материала группы горючести Г4, полотно деревянных дверей обшито металлическим листом, боковые участки не закрыты)	Основание: п.4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.7 СП4.13130.2013*	25.08.2017 года	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 2

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВРИО главного государственного инспектора Смирныховского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору

по пожарному надзору)

« 07 » декабря 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

И.И.И.
(подпись)

« 14 » 12 20 16 г.



Толстикова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,
факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 497-084, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение Надзорной деятельности Смирныховского района
694350 пгт. Смирных, ул. Ленина 42, тел. (факс) 8 (42452) 42059

Предписание № 22/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Исполняющей обязанности директора МБОУ СОШ с. Буюклы Кашминой Елене Павловне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения ВРИО начальника ТО НД Смирныховского района майора вн.
службы Толстикова Владимира Валерьевич № 22 от 08 ноября 2016 года, ст. 6 Федерального
(наименование органа ГПН)
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени:
"05" декабря 2016 г. с 12 час 00мин. до 13 час. 00 мин.
"07" декабря 2016 г. с 14 час 00мин. до 15 час. 00 мин.

По адресу: с. Буюклы ул. Школьная д. 14
Продолжительность: 2 дня, 2 час. 00 минут
проведена проверка:

ВРИО главного государственного инспектора Смирныховского района по пожарному надзору
Толстикова Владимир Валерьевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: и.о. директора МБОУ СОШ с. Буюклы Кашминой Еленой Павловной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении библиотеки МБОУ СОШ с. Буюклы для огнетушителя № 9 заслоняющимся различным оборудованием не обеспечено размещение указателей на видных местах определяющих месторасположение огнетушителя по ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 12.4.009.	Основание: п. 4.2.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	25.08.2017 года	

