



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

(Сахалинское управление Ростехнадзора)

г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32
Телефон: (4242) 22-48-70 Факс: (4242) 23-21-64
Email: uten@sahal.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № П-06-249/63-260Э

С. Буюклы,
Смирныховского района

27 сентября 2018 г. 17 час.

Государственный инспектор Сутягин Виктор Николаевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки А-06-249-р от 27 сентября 2018 г. составленного в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Буюклы муниципального образования городской округ
«Смирныховский» Сахалинской области. (далее по тексту МБОУ СОШ с. Буюклы)

в присутствии:

Рулькова Валерия Даниловича – директора МБОУ СОШ с. Буюклы

(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Приказом от 03.09.2018 ответственным за электрохозяйство назначен слесарь –электрик Серебряков Е.А.при этом не назначен его заместитель.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации № 6 от	27.03.2019

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		13.01.2003 (далее по тексту ПТЭЭП).	
2	Не составлен список должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п.1.4.3. ПТЭЭП.	27.03.2019
3	Не представлены протоколы приемо-сдаточных испытаний понижающего трансформатора 220/42 В в кабинете физики	П.1.8. ПУЭ изд.6-е	27.03.2019
4	Не составлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	27.03.2019
5	Не составлен список профессий и рабочих мест требующих отнесения персонала к 1 группе по электробезопасности.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	27.03.2019
6	Не проводится проверка срабатывания защиты при коротких замыканиях, для проверки уставок расцепителей автоматических выключателей	п. 2.7.16 ПТЭЭП	27.03.2019
7	Не снабжены бирками в начале и конце линии электрические кабели.(помещение ВРУ)	п. 2.4.5. ПТЭЭП	27.03.2019
8	Не нанесены порядковые номера на опоры воздушной линии наружного освещения территории школы <i>№1 и Г.З</i>	п. 2.4.7 ПУЭ	27.03.2019
9	Не представлены протоколы приемо-сдаточных испытаний устройств защитного отключения.	п. 1.8 ПУЭ	27.03.2019
10	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств проводится реже 1 раза в 3 года (протоколы проверки заземляющих устройств от 2011г.)	п. 2.12.17 ПТЭЭП	27.03.2019
11	Не выполнены надписи указывающие назначения присоединений на панелях щитов РУ-0.4 кВ. (помещение ВРУ)	п. 2.2.20 ПТЭЭП	27.03.2019
12	Не выдерживаются нормы и периодичность электрических испытаний электротехнических средств(указатель напряжения, диэлектрические перчатки. Инструмент ручной изолирующий)	п.2.4.19, 2.10.5, 2.16.9, Приложение № 7 . Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 (далее по тексту	27.03.2019

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		Инструкция)	
13	Не осуществляется проверка устройств защитного отключения на работоспособность в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и номами испытаний.	п.2.7.19 ПТЭЭП	27.03.2019
14	Не указаны в договоре на электроснабжение и не отражены на электрической схеме сведения о наличии резервной электростанции (ТЭП)	П. 3.3.12 ПТЭЭП	27.03.2019
15	На рукоятке управления РУ-0.4 кВ гаражного бокса нет надписей указываю-щей операцию для которой она предназ-начена.(ВКЛ. и ОТКЛ.)	П.2.2.14 ПТЭЭП	27.03.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Сахалинское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена Рульков Валерий Данилович

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

(подпись)

Сутягин В.Н.

(ФИО)

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен
Директором МБОУ СОШ с. Буюклы - Рульковым Валерием Даниловичем

(должность, ФИО, подпись, дата)